



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района**

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-12-1306

г. Санкт-Петербург  
ул. Трефолева, д. 43

27 декабря 2019 г.

15 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

На основании: распоряжения изданного начальником ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремовым К.В. № 2-12-1306

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 16.12.2019 года, была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – встроенное помещение дополнительного образования в здании, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 9, корп. 1

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга» (СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга»), юридический адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, д. 30, лит. А, ИНН: 7805045462, ОГРН: 1037811068921

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Даты и время проведения проверки:

« 23 » декабря 20 19 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. продолжительность 1 ч.

« 27 » декабря 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (2 часа 00 минут)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

- Начальник административного отдела – Калужский Александр Викторович, 23 декабря 2019 года в 14 часов 30 мин

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Абакаров Марат Абакарович – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (-а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

При проведении проверки присутствовали:

- Начальник административного отдела – Калужский Александр Викторович

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 9, корп. 1

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проверки мест проведения праздничных (новогодних) мероприятий, нарушения требований пожарной безопасности не выявлены

С сотрудниками учреждения проведен инструктаж по пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.

2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Абакаров М.А. - инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«27» декабря 2019

С актом проверки от «27» декабря 2019 г. № 2-12-1306 ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Камурешев А.В. по доверенности

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» декабря 2019



(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)

