



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района**

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Санкт-Петербург,  
ул. Трефолева, д. 43

«26» декабря 2019 г.  
11 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 2-12-1277**

На основании: распоряжения Начальника ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремова К.В. от 10.12.2019 года № 2-12-1277

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - предприятие по обслуживанию населения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 8.

(вид проверки, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Правообладатели объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга" (СПБ ГБУСОН "КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга"), юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, д. 30, лит. А, ИНН: 7805045462, ОГРН: 1037811068921.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

16.12.2019 с 16 час. 30 мин. по 17 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

26.12.2019 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» дн. «2» час.

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: Бойцова Ирина Борисовна директор

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«16» часов «30» минут «16» декабря 2019г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Фаерман Алеся Алексеевна - инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Бойцова Ирина Борисовна директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПБ ГБУСОН "КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга" - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 8

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проверки мест проведения праздничных (новогодних) мероприятий, нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось

2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился

3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились

4. Фототаблица: нет

5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: копия акта-наряда технического обслуживания АПС от 04.12.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Фаерман А.А. - инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«26» декабря 2019



(подпись)

С актом проверки от «26» декабря 2019 г. № 2-12-1277 ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)

Солушкин А.А. по доверенности

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» декабря 2019



(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)

