



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

### АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-12-404

г. Санкт-Петербург  
ул. Трефолева, д. 43

29 июня 2018 г.

15 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

На основании: распоряжения изданного ВрИО начальника ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ  
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремовым К.В. № 2-12-404

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 21.05.2018 года, была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – учреждения  
социального обслуживания (высокий риск), расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург,  
Кировский район, ул. Балтийская, д. 72

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" (СПБ  
ГБУСОН "КЦСОН КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА") (юридический адрес: 198097  
г. Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 30, литера А) ИНН 7805045462).

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Даты и время проведения проверки:

« 18 » июня 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

« 25 » июня 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

« 29 » июня 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня (3 часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

начальник административного отдела Верещук Виктор Михайлович 18.06.2018 в 14<sup>00</sup>

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Прохорович Дмитрий Валерьевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (-а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей  
экспертных организаций: не привлекались.

При проведении проверки присутствовали: начальник административного отдела Верещук Виктор Михайлович

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПБ ГБУСОН "КЦСОН КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Балтийская, д. 72;

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил исправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (пом. 1, 2, 3, 4, 5, 7; (1-Н) по плану ПИБ)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 61	начальник административного отдела Верещук Виктор Михайлович
2.	Ширина лестничного марша в зданиях менее 1.35м.(фак.120)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171 п. 5.2.5;	начальник административного отдела Верещук Виктор Михайлович
3.	Промежуточная площадка в прямом марше лестницы менее 1 м. (0.86м.)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171 п. 5.2.5;	начальник административного отдела Верещук Виктор Михайлович

4.	Ширина эвакуационного выхода в свету в лестничную клетку менее нормативного 0.8м.(1 этаж с права фак 0.75м.)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171 п.4.2.5;	начальник административного одела Верещук Виктор Михайлович
5.	Ширина эвакуационного выхода в свету в лестничную клетку менее нормативного 0.8м.(1 этаж с лева фак 0.74м.)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171 п.4.2.5;	начальник административного одела Верещук Виктор Михайлович
6.	Ширина эвакуационного выхода в свету в лестничную клетку менее нормативного 0.8м.(2 этаж с права фак 0.76м.)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171 п.4.2.5;	начальник административного одела Верещук Виктор Михайлович
7.	Ширина эвакуационного выхода в свету в лестничную клетку менее нормативного 0.8м.(2 этаж с лева фак 0.75м.)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171 п.4.2.5;	начальник административного одела Верещук Виктор Михайлович
8.	Точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации, в здании располагаются не на несущих конструкциях.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6, ст. 83, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3, п. 13.3.4	начальник административного одела Верещук Виктор Михайлович

9.	Точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в здании установлены на расстоянии менее 0,5 м. к осветительным приборам.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6	начальник административного одела Верещук Виктор Михайлович
10.	Складское здание не оснащено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации.	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное), таблица А 3, п. 1;	начальник административного одела Верещук Виктор Михайлович
11.	Складское здание не оснащено соответствующими установками системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84, ст. 91; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 17, табл. 2;	начальник административного одела Верещук Виктор Михайлович
12.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход со второго этажа.	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.89; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) п.5.2.13;	начальник административного одела Верещук Виктор Михайлович

13.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход с первого этажа.	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.89; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) п.5.2.13;	начальник административного отдела Верещук Виктор Михайлович
14.	Противопожарное расстояние между заданиями менее нормативного.	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288) п. 4.3. таб. 1;	начальник административного отдела Верещук Виктор Михайлович

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 2-12-404/1/1 от 29.06.2018г.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.

9. Другие документы (их копии), Сопроводительное письмо исх. от 09.06.2018г. №660 с приложениями на 6бл. в 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Прохорович Дмитрий Валерьевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

« 29 » июня 20 18 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а) начальник административного отдела Верещук Виктор Михайлович по доверенности №31 01.06.2018г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июня 20 18 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)